



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA
DI SAVONA**

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



RISULTATI MONITORAGGIO ACQUE DI BALNEAZIONE Aprile/Agosto 2026

Celle Centro, Celle Ligure (SV) - IT007009022002

Data campionamento	Tipo Campione	<i>Escherichia coli</i> (MPN/100ml)	Enterococchi intestinali (UFC/100ml o MPN/100ml)
16/04/2026	Routinario	<10	<10
13/05/2026	Routinario	<10	<10
08/06/2026	Routinario	<10	<10
06/07/2026	Routinario	<10	<10
03/08/2026	Routinario	<10	<10

Celle Ovest, Celle Ligure (SV) - IT007009022001

Data campionamento	Tipo Campione	<i>Escherichia coli</i> (MPN/100ml)	Enterococchi intestinali (UFC/100ml o MPN/100ml)
16/04/2026	Routinario	<10	<10
13/05/2026	Routinario	<10	<10
08/06/2026	Routinario	<10	<10
06/07/2026	Routinario	<10	<10
03/08/2026	Routinario	10	<10

Foce Rio Ghiare, Celle Ligure (SV) - IT007009022004

Data campionamento	Tipo Campione	<i>Escherichia coli</i> (MPN/100ml)	Enterococchi intestinali (UFC/100ml o MPN/100ml)
16/04/2026	Routinario	<10	<10
13/05/2026	Routinario	<10	<10
08/06/2026	Routinario	<10	<10
06/07/2026	Routinario	<10	<10
03/08/2026	Routinario	<10	<10

Scoglio Garofano, Celle Ligure (SV) - IT007009022005

Data campionamento	Tipo Campione	<i>Escherichia coli</i> (MPN/100ml)	Enterococchi intestinali (UFC/100ml o MPN/100ml)
16/04/2026	Routinario	<10	<10
13/05/2026	Routinario	<10	<10
08/06/2026	Routinario	<10	<10
06/07/2026	Routinario	<10	<10
03/08/2026	Routinario	<10	<10

Celle Est, Celle Ligure (SV) - IT007009022003

Data campionamento	Tipo Campione	<i>Escherichia coli</i> (MPN/100ml)	Enterococchi intestinali (UFC/100ml o MPN/100ml)
16/04/2026	Routinario	<10	<10
13/05/2026	Routinario	<10	<10
08/06/2026	Routinario	<10	<10
06/07/2026	Routinario	<10	<10
03/08/2026	Routinario	<10	<10

Limite *Escherichia coli* = 500 MPN/100 ml

Limite Enterococchi intestinali = 200 MPN/100 ml o UFC/100ml

(Mpn: most probable number – Ufc: unità formanti colonie)

Dati estratti da WWW.ARPAL.it